

муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение Цильнинский детский сад «Терем-Теремок»  
муниципального образования  
«Цильнинский район» Ульяновской области  
(МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО  
«Цильнинский район»)  
433600, РФ, Ульяновская область Цильнинский район  
р.п. Цильна, ул. Олега Кошерева, дом 17  
Тел: 8-84-245-31-1-10;  
e-mail [DOU-Terem-Teremok@mail.ru](mailto:DOU-Terem-Teremok@mail.ru)

29.03.2022г. № 58

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику территориального  
отдела Управления Федеральной  
службы в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области  
в Ульяновском районе

Т. Т. Низамовой

### Отчет

**О принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, выявленных в ходе проведения проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинского детского сада «Терем - Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.**

На основании представления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе № 28-Ц от 22.03.2022г., в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Цильнинском детском саду муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области проделана следующая работа по устранению нарушений:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятия, полнота устранения нарушения	Причина не исполнения
1	п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Суточные пробы отбираются не в полном объеме, так не момент проверки в холодильнике суточные пробы от 03.03.2022г. не отобрана булочка с маслом и сыром (завтрак), полдник: сок, плюшка сладкая;	Суточные пробы отбираются в полном объеме.	04.03.2022	Устранено полностью	-
2	п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В журнале учета температурного режима холодильного оборудования № 1 для суточных проб зафиксировано хранение суточных проб при температуре от -2°C до -4°C (январь - февраль 2022г.);	В журнале учета температурного режима холодильного оборудования № 1 для суточных проб фиксируется хранение суточных проб при температуре от +2°C до +4°C	04.03.2022	Устранено полностью	-
3	п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Допускается хранение продуктов	Хранение продуктов питания	04.03.2022	Устранено полностью	

	питания без этикетки, нет наименования изготовителя, даты изготовления, срока годности (сухофрукты 2 кг);	осуществляется с сохранением этикетки, с наименованием изготовителя, датой изготовления, срока годности			
4	п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, так записи в журнале бракеража готовой продукции не соответствуют утвержденному 10-дневному меню.	На 04.03.2022 года при замене блюда в ДОО составляется Акт замены пищевого продукта (блюда) согласно 10 - дневному меню	04.03.2022	Устранено полностью	
	ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 1 ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального Закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ « об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 4, 10, 15), Приказа Министерства здравоохранения РФ от декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календе профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививг (приложение 1-3) - Персоналом нарушены сроки прохождения вакцинации по эпидемиологическим показаниям 2021г. - 2022г. (гепатит А и дизентерия), так у работников пищеблока: Барабановой С.И. дизентерия 09.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Генераловой Е.А. дизентерия от 08.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2011! Чихирниковой И.А. дизентерия от 08.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Пондяковой С.Л. дизентерия 09.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г.; у помощников воспитателей: Шамсутдиновой А.М. дизентерия 08.07.2021г. и гепатит А от 13.03.2020г.,	Произведена вакцинация сотрудников от гепатита А. У сотрудников Шамсутдиновой А.М. и Андреевой Н.П интервал ревакцинации не нарушен и действует 10 лет со дня ревакцинации. Первая вакцинация у обеих 30.08.2019 И ревакцинация 13.03.2020г.,	06.07.2022	Устранено полностью	

<p>Митрофановой Е.В., Павловой В.Г., Верхеевой Е.Н. прививки отсутствуют, Андреевой Н.П. дизентерия от 09.07.2021г. и гепатит А от 13.03.2020г., Антоновой Н.А. дизентер от 07.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г., Затько Г.Ф. дизентерия от 07.07.2021г. и гепатит А от 30.08.2019г.;</p>				
<p>п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - В разведенном растворе с дезинфицирующим средством Ди-Хлор (на пищеблоке группах) не указана дата разведения раствора согласно инструкции по приготовлению дезинфицируют! средств, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления;</p>	<p>В разведенном растворе с дезинфицирующим средством Ди-Хлор (на пищеблоке и группах) указываются даты разведения раствора согласно инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления;</p>	<p>04.03.2022</p>	<p>Устранено полностью</p>	
<p>п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 - Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре в зависимости от назначения помещений и видов работ (на пищеблоке, в группе раннего возраста «Белочка»),</p>	<p>Обозначена маркировка на уборочном инвентаре в зависимости от назначения помещений и видов работ (на пищеблоке размещен уборочный инвентарь по виду работ и соответствующей маркировки; в группе раннего возраста «Белочка» размещен в туалетной комнате, соответствующей маркировки и по виду работ)</p>	<p>04.03.2022</p>	<p>Устранено полностью</p>	
<p>п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 - Окна не из цельного стекло полотна, допускается использование окон с трещинами: в спальней (группа ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже -1 штука);</p>	<p>Заменен стеклопакет</p>	<p>21.03.2022</p>	<p>Устранено полностью</p>	
<p>п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - Стены и потолки: в складе для сыпучих продуктов на первом этаж» коридоре центрального правого холла на 2 этаже у</p>	<p>В дошкольной организации имеется заключение по обследованию технического</p>		<p>Подготовле на проектно-сметная документац</p>	

<p>спортивного зала; стены: в цехе для первичной обработки овощей на пищеблоке, в коридоре первого этажа левого крыла, потолок: в приемной спальной (группа раннего возраста «Белочка» на первом этаже); в приемной и спальной (группе, ранняя младшая «Медвежонок» на первом этаже); в приемной, спальной и в игровой подготовительной группе «Гномики» на втором этаже; в игровой средней группе «Пчелка» на первом этаже; в игровой и спальной старшей группы «Солнышко», имеют повреждения отделки, трещины не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p>	<p>состояния объекта МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район». Организация, проводившая обследование- ООО «СтимулСтрой», Время проведения обследования Февраль – март 2020г. Все перечисленные виды работ предусмотрены в проектно- сметной документации на ремонт здания дошкольной организации.</p>		<p>ия на капитальны й ремонт</p>	
<p>п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - Полы приемной в средней группе «Пчелка» на первом этаже (линолеум имеют повреждения и дефекты (дыры), не допускающие проведения влажной обработки дезинфекции;</p>	<p>Оформлена проектно-сметная документация на общую сумму 52 207,42 рублей в текущих ценах 1 кв. 2020 г. (с НДС).</p>	<p>По мере финанс ировани я</p>		<p>Отсутстви е финансир ования</p>
<p>п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 - В старшей группе «Солнышко» и в подготовительной группе «Антошка» туалетные комнаты для мальчиков и девочек не оборудованы отдельными кабинками</p>		<p>21.038.2 022</p>	<p>Устранено полностью</p>	

врио заведующего МДОУ  
Цильнинского детского сада  
«Терем-Теремок»



Ларина Л.Е